

Aqua Service Schwerin Beratungs- und Betriebsführungsgesellschaft mbH  
Postfach 16 02 05 - 19092 Schwerin  
Email: info@aqsn.de

Auftraggeber:

**Stadtwerke Ludwigslust-Grabow GmbH**  
**Wasserturmweg 9**  
**19288 Ludwigslust**



**Probennummer: 202401160038**

Prüfbericht: 05263-1 SN24

Prüfauftrag : **Untersuchung einer Probe nach Vorgabe des Auftraggebers**

Objektbezeichnung : **WW Ludwigsl. Laasche**  
Entnahmestelle : **Brunnen 18**

Probenauftragsdatum : **08.01.2024**  
Probenahmedatum : **30.01.2024** Probenahmezeit : **11:45**  
Untersuchungsbeginn : **30.01.2024** Untersuchungsende : **16.02.2024**  
(inkl. Vorortparameter)

Probeneingang (Labor) : **30.01.2024 13:06**

Prüfgegenstand : **Rohwasser**  
Probenahme : **Enrico Wienberg - MA AQS**  
Probenahmeverfahren : **DIN ISO 5667-5:2011-02 + DIN EN ISO 19458:2006-12**

Prüfprogramm : **RK\_Rohwasser Erlass M-V + Bak**  
Auftragsart : **Vertragsprobe**  
Kopie Protokoll an : **GA Ludwigslust**

Dieser Prüfbericht wurde elektronisch erstellt, geprüft und freigegeben. Er ist ohne Unterschrift gültig.

Schwerin, den **16.02.2024**

**Dipl.-Chem. Uwe Böhlend**

Leiter der Untersuchungsstelle

Nach DIN EN ISO/EC 17025:2018 durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH  
akkreditiertes Prüflaboratorium.

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkundenanlage aufgeführten Prüfverfahren.



Ihre persönlichen Daten werden nur im Rahmen der Vertragsanbahnung und der Vertragsabwicklung genutzt. Die Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt und keine gesetzlichen oder vertraglichen Regelungen dem entgegenstehen. Rechtsgrundlage für die Datenerhebung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Weitere Infos zum Datenschutz und zu Ihren Rechten als Betroffener erhalten Sie unter <https://www.aqsn.de/datenschutz.html> oder bei postalischer Anfrage an die angegebene Adresse.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden Prüfgegenstände. Sofern die Probe nicht ein Mitarbeiter / interner oder externer Probenehmer unseren Labors entnommen hat, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme und Einhaltung der Kühlkette abgelehnt. Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der Aqua Service Schwerin.

Prüfbericht 05263-1 SN24

Auftrag Nr.: SN-00120-24

Probennummer : 202401160038

Probeentnahmezeit : 11:45

Parameter	Einheit	Norm	Richt-/ Grenzwerte Messwerte SO	
-				
o-Phosphat (o-PO <sub>4</sub> -P)	mg/l	DIN ISO 15923-1/D49:2014-07		0,330
<b>- allgemeine Parameter:</b>				
Temperatur	°C	DIN 38404/C4:1976-12		10,2
Leitfähigkeit 20°C	µS/cm	DIN EN 27888/C8:1993-11		282
Leitfähigkeit 25°C	µS/cm	DIN EN 27888/C8:1993-11	2790	315
Sauerstoff	mg/l	DIN EN ISO 5814/G22:2013-02		<0,2
pH - Wert		DIN EN ISO 10523/C5:2012-04		7,51
Redox-Spannung	mV	DIN 38404/C6:1984-05		-126
Redox-Spannung (korr.)	mV	DIN 38404/C6:1984-05		91
Geruch (qual.)		DIN EN 1622/B3:2006-10 Anh. C		schwach faulig
<b>- Anionen:</b>				
Cyanid (ges.)	mg/l	DIN EN ISO 14403-1/D2:2012-10	0,05	<0,005
o-Phosphat (o-PO <sub>4</sub> )	mg/l	DIN ISO 15923-1/D49:2014-07		1,013
Chlorid	mg/l	DIN EN ISO 10304/D20:2009-07	250	20,0
Nitrat	mg/l	DIN EN ISO 10304/D20:2009-07	50,0	<0,10
Nitrit	mg/l	DIN EN ISO 10304/D20:2009-07	0,10	<0,01
Sulfat	mg/l	DIN EN ISO 10304/D20:2009-07	250	33,2
Summe Anionen	mmol/l	DIN EN ISO 10304/D20:2009-07		3,23
<b>- Arzneimittelrückstände:</b>				
Carbamazepin	mg/l	DIN 38407/F47:2017-07		<0,000025
Sulfamethoxazol	mg/l	DIN 38407/F47:2017-07		<0,000025
<b>- Benzol-Homologe (BTXE):</b>				
Benzol	mg/l	DIN EN ISO 15680/F19:2004-04	0,001	<0,00025
<b>- Chlorphenoxy Herbizide (CPACS):</b>				
Nicosulfuron	mg/l	DIN 38407/F36:2014-09		<0,000025
Bentazon	mg/l	DIN 38407/F35:2010-10	0,0001	<0,000025
Dichlorprop	mg/l	DIN 38407/F35:2010-10	0,0001	<0,000025
MCPA	mg/l	DIN 38407/F35:2010-10	0,0001	<0,000025
Mecoprop	mg/l	DIN 38407/F35:2010-10	0,0001	<0,000025

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die vorliegenden Prüfgegenstände. Sofern die Probe nicht ein Mitarbeiter / interner oder externer Probenehmer unseren Labors entnommen hat, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme und Einhaltung der Kühlkette abgelehnt. Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der Aqua Service Schwerin.

Prüfbericht 05263-1 SN24

Auftrag Nr.: SN-00120-24

Probennummer : 202401160038

Probeentnahmezeit : 11:45

Parameter	Einheit	Norm	Richt-/ Grenzwerte Messwerte SO	
<b>- Eisen/Mangan:</b>				
Eisen (Fe)	mg/l	DIN EN ISO 17294-2/E29:2005-02		1,26
Mangan (Mn)	mg/l	DIN EN ISO 17294-2/E29:2005-02		0,17
<b>- Kalk-Kohlensäure-Parameter:</b>				
Basenkapazität pH 8.2	mmol/l	DIN 38409/H7:2004-03		0,19
Hydrogenkarbonat	mg/l	DIN 38409/H7:2004-03		115,32
Karbonathärte (dH°)	°dH	DIN 38409/H7:2004-03		5,43
Säurekapazität pH 4.3	mmol/l	DIN 38409/H7:2004-03		1,94
Gesamthärte (dH°)	°dH	DIN EN ISO 14911/E34:1999-12		5,84
Gesamthärte (CaCO <sub>3</sub> )	mmol/l	DIN EN ISO 14911/E34:1999-12		1,04
<b>- Kationen:</b>				
Ammonium	mg/l	DIN EN ISO 14911/E34:1999-12		0,60
Calcium	mg/l	DIN EN ISO 14911/E34:1999-12		31,2
Kalium	mg/l	DIN EN ISO 14911/E34:1999-12		2,65
Magnesium	mg/l	DIN EN ISO 14911/E34:1999-12		6,38
Natrium	mg/l	DIN EN ISO 14911/E34:1999-12	200	21,6
Summe Kationen	mmol/l	DIN EN ISO 14911/E34:1999-12		3,12
Ionenbilanz	%	Berechnung	-4,00	4,00
<b>- leichtflüchtige halogen. Kohlenwasserstoffe (LHKW):</b>				
Trichlorethen	mg/l	DIN EN ISO 15680/F19:2004-04		<0,0001
Tetrachlorethen	mg/l	DIN EN ISO 15680/F19:2004-04		<0,0001
Summe Tri+Tetrachlorethen	mg/l	DIN EN ISO 15680/F19:2004-04	0,01	<0,0002
<b>- Mikrobiologie:</b>				
Coliforme Bakterien	n/100ml	DIN EN ISO 9308-1/K12:2017-09	0	0
Escherichia coli	n/100ml	DIN EN ISO 9308-1/K12:2017-09	0	0
Enterokokken	n/100ml	DIN EN ISO 7899-2/K15:2000-11	0	0
Koloniezahl bei 22°C	n/ml	TrinkwV § 43 Absatz 3	100	0
Koloniezahl bei 36°C	n/ml	TrinkwV § 43 Absatz 3	100	1
<b>- (nr) Metabolite (PSM):</b>				
Metazachlorsäure	mg/l	DIN 38407/F36:2014-09		<0,000025
Chloridazon-desphenyl (B)	mg/l	DIN 38407/F36:2014-09		<0,000025
Chloridazon-methyl-desphenyl (B1)	mg/l	DIN 38407/F36:2014-09		<0,000025

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden Prüfgegenstände. Sofern die Probe nicht ein Mitarbeiter / interner oder externer Probenehmer unseren Labors entnommen hat, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme und Einhaltung der Kühlkette abgelehnt. Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der Aqua Service Schwerin.

Prüfbericht 05263-1 SN24

Auftrag Nr.: SN-00120-24

Probennummer : 202401160038

Probeentnahmezeit : 11:45

Parameter	Einheit	Norm	Richt-/ Grenzwerte Messwerte SO	
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)	mg/l	DIN 38407/F36:2014-09		<0,00005
AMPA	mg/l	DIN ISO 16308:2013-04		<0,00005
Metazachlorsulfonsäure	mg/l	DIN 38407/F35:2010-10		<0,000025
Dimethachlorsäure	mg/l	DIN 38407/F35:2010-10		<0,000025
Dimethachlorsulfonsäure	mg/l	DIN 38407/F35:2010-10		<0,000025
Chlortalonilsulfonsäure	mg/l	DIN 38407/F35:2010-10		<0,000025
<b>- Pflanzenschutzmittel und rel. Metabolite (PSM):</b>				
Glyphosat	mg/l	DIN ISO 16308:2013-04	0,0001	<0,000025
Metazachlor-Metabolit BH 479-9	mg/l	DIN 38407/F35:2010-10	0,0001	<0,000025
Metazachlor-Metabolit BH 479-11	mg/l	DIN 38407/F35:2010-10	0,0001	<0,000025
Metolachlorsulfonsäure	mg/l	DIN 38407/F35:2010-10		<0,000025
Metolachlorsäure	mg/l	DIN 38407/F35:2010-10		<0,000025
Atrazin	mg/l	DIN 38407/F36:2014-09	0,0001	<0,000025
Desethylatrazin	mg/l	DIN 38407/F36:2014-09	0,0001	<0,000025
Desethylterbutylazin	mg/l	DIN 38407/F36:2014-09	0,0001	<0,000025
Desisopropylatrazin	mg/l	DIN 38407/F36:2014-09	0,0001	<0,000025
Diuron	mg/l	DIN 38407/F36:2014-09	0,0001	<0,000025
Fenuron	mg/l	DIN 38407/F36:2014-09	0,0001	<0,000025
Isoproturon	mg/l	DIN 38407/F36:2014-09	0,0001	<0,000025
Lenacil	mg/l	DIN 38407/F36:2014-09	0,0001	<0,000025
Metazachlor	mg/l	DIN 38407/F36:2014-09	0,0001	<0,000025
Metolachlor	mg/l	DIN 38407/F36:2014-09	0,0001	<0,000025
Prometryn	mg/l	DIN 38407/F36:2014-09	0,0001	<0,000025
Propiconazol	mg/l	DIN 38407/F36:2014-09	0,0001	<0,000025
Simazin	mg/l	DIN 38407/F36:2014-09	0,0001	<0,000025
Summe PSM	mg/l	DIN 38407/F36:2014-09	0,0005	<0,0001
Terbutylazin	mg/l	DIN 38407/F36:2014-09	0,0001	<0,000025
Tritosulfuron	mg/l	DIN 38407/F36:2014-09		<0,000025
<b>- Schwermetalle:</b>				
Blei (Pb)	mg/l	DIN EN ISO 17294-2/E29:2005-02	0,01	<0,002
Arsen (As)	mg/l	DIN EN ISO 17294-2/E29:2005-02	0,01	<0,002
Bor (B)	mg/l	DIN EN ISO 17294-2/E29:2005-02	1	0,35
Chrom (gesamt)	mg/l	DIN EN ISO 17294-2/E29:2005-02	0,025	0,0017
Nickel (Ni)	mg/l	DIN EN ISO 17294-2/E29:2005-02	0,02	<0,005

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die vorliegenden Prüfgegenstände. Sofern die Probe nicht ein Mitarbeiter / interner oder externer Probenehmer unseren Labors entnommen hat, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme und Einhaltung der Kühlkette abgelehnt. Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der Aqua Service Schwerin.

Prüfbericht 05263-1 SN24

Auftrag Nr.: SN-00120-24

Probennummer : 202401160038

Probeentnahmezeit : 11:45

Parameter	Einheit	Norm	Richt-/ Grenzwerte	Messwerte SO
Cadmium (Cd)	mg/l	DIN EN ISO 17294-2/E29:2005-02	0,003	<0,0005
Quecksilber (Hg)	mg/l	DIN EN ISO 12846/E12:2012-08	0,001	<0,0002
Uran	mg/l	DIN EN ISO 17294-2/E29:2005-02	0,01	<0,0005
<b>- Summenparameter:</b>				
TOC	mg/l	DIN EN 1484/H3:1997-08		8,9
Trübung	NTU	DIN EN ISO 7027/C2:2000-04		3,00
Färbung (SAK Hg 436nm)	m-1	DIN EN ISO 7887/C1:1994-12		3,2
<b>- Süßstoffe:</b>				
Acesulfam	mg/l	DIN 38407/F35:2010-10		<0,00005
Cyclamat	mg/l	DIN 38407/F35:2010-10		<0,00005
Saccharin	mg/l	DIN 38407/F35:2010-10		<0,00005
<b>- weitere Spurenstoffe:</b>				
Trifluoressigsäure (TFA)	mg/l	DIN 38407/F35:2010-10		<0,0003

Wasserstand 14,36m Start: 665451 Ende 667519 = 2068L

**Beurteilung:**

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung der aktuellen Fassung werden eingehalten (ohne Berücksichtigung der Parameter Eisen, Mangan und Ammonium).

Die Probenahmeflaschen entsprechen den geltenden Normen sowie den Prüfvorschriften des Labors. Sofern in den zitierten Normen und Richtlinien angegeben, werden die Messunsicherheiten eingehalten! Die mit 'C' oder 'E' gekennzeichneten Parameter wurden am Standort (SO) C=Cottbus und E=Eltville analysiert. Für alle nicht gesondert gekennzeichneten Parameter erfolgt die Analyse am Standort Schwerin - ausgenommen sind die Vorortparameter.